



**MCDGV4 – Profibus DP
HighPROTEC**

Список точек на графике

Руководство DOK-TD-MCDGV4PDR

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
PROFIBUS.....	3
Конфигурация.....	3
Список точек на графике.....	4
Сигналы.....	4
Значения измерений.....	14
Команды.....	17

Настоящее руководство распространяется на устройства (версии):

Версия 2.4.a

Сборка: 24038

Profibus

Подчиненное устройство представляет собой так называемое «Модульное подчиненное устройство». В файле GSD описаны только конфигурационные модули, доступные как опции. Точная конфигурация устройства может запрошена по команде Profibus «GetConfig» («Получить конфигурацию»). Конфигурация состоит из так называемых «модулей». Описание этих модулей можно получить из спецификации Profibus. В случае появления вопросов по конфигурации обратитесь в службу технической поддержки. Значения полей Вход и Выход берутся из следующих таблиц. Поля входов пересылаются от подчиненного устройства к ведущему. Поля выходов пересылаются от ведущего устройства к подчиненному. Поле Выход содержит команды, а поле Выход содержит информацию о состоянии устройства.

Конфигурация

Телеграмма конфигурации следует сразу после телеграммы параметра и объявляет количество входных и выходных байт. Ведущее устройство посылает всем подчиненным, какое количество байт требуется для каждого входного и выходного цикла сообщений. В следующей таблице приведены необходимые размеры одного входного и выходного фрейма.

<i>Направление</i>	<i>Длина</i>	<i>Конфигурация</i>
Input	116	0x1F 0x1F 0x1F 0x1F 0x1F 0x1F 0x1F 0x13
Output	8	0x27

Список точек на графике

Сигналы

Эти данные берутся из поля входа Profibus. Поле входа пересылается входов от подчиненного устройства к ведущему и в нем содержится информация о состоянии устройства.

Модуль	Названия Функция	Сдвиг (Положение байта/поло жение бита)	Самоблокировка	Описание
Распределительный щит[1]	Поз	0/0		Сигнал: Положение выключателя (0 = Промежуточное, 1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ, 3 = Нарушенное)
Распределительный щит[2]	Поз	0/2		Сигнал: Положение выключателя (0 = Промежуточное, 1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ, 3 = Нарушенное)
Распределительный щит[3]	Поз	0/4		Сигнал: Положение выключателя (0 = Промежуточное, 1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ, 3 = Нарушенное)
Распределительный щит[4]	Поз	0/6		Сигнал: Положение выключателя (0 = Промежуточное, 1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ, 3 = Нарушенное)
Распределительный щит[5]	Поз	1/0		Сигнал: Положение выключателя (0 = Промежуточное, 1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ, 3 = Нарушенное)
Распределительный щит[6]	Поз	1/2		Сигнал: Положение выключателя (0 = Промежуточное, 1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ, 3 = Нарушенное)
Сис	НП 1	2/0		Сигнал: Набор параметров 1
Сис	НП 2	2/1		Сигнал: Набор параметров 2
Сис	НП 3	2/2		Сигнал: Набор параметров 3
Сис	НП 4	2/3		Сигнал: Набор параметров 4
Profibus	Данн ОК	2/4		Данные в поле ввода подтверждены (ДА=1)
Защ	акт_	2/5		Сигнал: Активный
Защ	Трев_ ф.А	2/6		Сигнал: Общий сигнал тревоги ф.А
Защ	Трев_ ф.В	2/7		Сигнал: Общий сигнал тревоги ф.В

Список точек на графике

Модуль	Названия Функция	Сдвиг (Положение байта/поло жение бита)	Самоблокировка	Описание
Защ	Трев_ С	3/0		Сигнал: Общий сигнал тревоги ф.С
Защ	Трев_ З	3/1		Сигнал: Общий сигнал тревоги - КЗ на землю
Защ	Трев_	3/2		Сигнал: Общий сигнал тревоги
Защ	Откл ф.А	3/3	*	Сигнал: Общее отключение ф.А
Защ	Откл ф.В	3/4	*	Сигнал: Общее отключение ф.В
Защ	Откл ф.С	3/5	*	Сигнал: Общее отключение ф.С
Защ	Откл З	3/6	*	Сигнал: Общий сигнал тревоги - отключение при КЗ на землю
Защ	Откл	3/7	*	Сигнал: Общее отключение
Защ	I напр впер	4/0		Сигнал: Прямое направление фазного тока при отказе
Защ	I напр рев	4/1		Сигнал: Обратное направление фазного тока при отказе
Защ	I напр не возм	4/2		Сигнал: Отказ фазы - отсутствует опорное напряжение
Защ	Прм напр изм ЗI	4/3		Сигнал: Замыкание на землю (измеренное) в прямом направлении
Защ	Обр напр изм ЗI	4/4		Сигнал: Замыкание на землю (измеренное) в обратном направлении
Защ	Напр изм ЗI не опр	4/5		Сигнал: Определение направления КЗ на землю (измеренного) невозможно
Profibus	Распред_ 1-Вх	5/0		Состояние входного модуля: Назначение SCADA
Profibus	Распред_ 2-Вх	5/1		Состояние входного модуля: Назначение SCADA
Profibus	Распред_ 3-Вх	5/2		Состояние входного модуля: Назначение SCADA
Profibus	Распред_ 4-Вх	5/3		Состояние входного модуля: Назначение SCADA
Profibus	Распред_ 5-Вх	5/4		Состояние входного модуля: Назначение SCADA
Profibus	Распред_ 6-Вх	5/5		Состояние входного модуля: Назначение SCADA
Profibus	Распред_ 7-Вх	5/6		Состояние входного модуля: Назначение SCADA
Profibus	Распред_ 8-Вх	5/7		Состояние входного модуля: Назначение SCADA
Profibus	Распред_ 9-Вх	6/0		Состояние входного модуля: Назначение SCADA

Модуль	Названия Функция	Сдвиг (Положение байта/поло жение бита)	Самоблокировка	Описание
Profibus	Распред_ 10-Вх	6/1		Состояние входного модуля: Назначение SCADA
Profibus	Распред_ 11-Вх	6/2		Состояние входного модуля: Назначение SCADA
Profibus	Распред_ 12-Вх	6/3		Состояние входного модуля: Назначение SCADA
Profibus	Распред_ 13-Вх	6/4		Состояние входного модуля: Назначение SCADA
Profibus	Распред_ 14-Вх	6/5		Состояние входного модуля: Назначение SCADA
Profibus	Распред_ 15-Вх	6/6		Состояние входного модуля: Назначение SCADA
Profibus	Распред_ 16-Вх	6/7		Состояние входного модуля: Назначение SCADA
Profibus	Распред_ 17-Вх	7/0		Состояние входного модуля: Назначение SCADA
Profibus	Распред_ 18-Вх	7/1		Состояние входного модуля: Назначение SCADA
Profibus	Распред_ 19-Вх	7/2		Состояние входного модуля: Назначение SCADA
Profibus	Распред_ 20-Вх	7/3		Состояние входного модуля: Назначение SCADA
Profibus	Распред_ 21-Вх	7/4		Состояние входного модуля: Назначение SCADA
Profibus	Распред_ 22-Вх	7/5		Состояние входного модуля: Назначение SCADA
Profibus	Распред_ 23-Вх	7/6		Состояние входного модуля: Назначение SCADA
Profibus	Распред_ 24-Вх	7/7		Состояние входного модуля: Назначение SCADA
Profibus	Распред_ 25-Вх	8/0		Состояние входного модуля: Назначение SCADA
Profibus	Распред_ 26-Вх	8/1		Состояние входного модуля: Назначение SCADA
Profibus	Распред_ 27-Вх	8/2		Состояние входного модуля: Назначение SCADA
Profibus	Распред_ 28-Вх	8/3		Состояние входного модуля: Назначение SCADA
Profibus	Распред_ 29-Вх	8/4		Состояние входного модуля: Назначение SCADA
Profibus	Распред_ 30-Вх	8/5		Состояние входного модуля: Назначение SCADA
Profibus	Распред_ 31-Вх	8/6		Состояние входного модуля: Назначение SCADA
Profibus	Распред_ 32-Вх	8/7		Состояние входного модуля: Назначение SCADA

Список точек на графике

Модуль	Названия Функция	Сдвиг (Положение байта/поло жение бита)	Самоблокировка	Описание
Распределительный щит[1]	КомОткл	9/0	*	Сигнал: Команда отключения
Распределительный щит[2]	КомОткл	9/1	*	Сигнал: Команда отключения
Распределительный щит[3]	КомОткл	9/2	*	Сигнал: Команда отключения
Распределительный щит[4]	КомОткл	9/3	*	Сигнал: Команда отключения
Распределительный щит[5]	КомОткл	9/4	*	Сигнал: Команда отключения
Распределительный щит[6]	КомОткл	9/5	*	Сигнал: Команда отключения
I[1]	Трев_	10/0		Сигнал: Тревога
I[1]	КомОткл	10/1	*	Сигнал: Команда отключения
I[2]	Трев_	10/2		Сигнал: Тревога
I[2]	КомОткл	10/3	*	Сигнал: Команда отключения
I[3]	Трев_	10/4		Сигнал: Тревога
I[3]	КомОткл	10/5	*	Сигнал: Команда отключения
I[4]	Трев_	10/6		Сигнал: Тревога
I[4]	КомОткл	10/7	*	Сигнал: Команда отключения
3Io[1]	Трев_	11/0		Сигнал: Сигнал тревоги тока на землю
3Io[1]	КомОткл	11/1	*	Сигнал: Команда отключения
3Io[2]	Трев_	11/2		Сигнал: Сигнал тревоги тока на землю
3Io[2]	КомОткл	11/3	*	Сигнал: Команда отключения
ТепМод	Трев_	11/4		Сигнал: Аварийный сигнал - перегрузка

<i>Модуль</i>	<i>Названия Функция</i>	<i>Сдвиг (Положение байта/поло жение бита)</i>	<i>Самоблокировка</i>	<i>Описание</i>
ТепМод	КомОткл	11/5	*	Сигнал: Команда отключения
I2>[1]	Тревл_	11/6		Сигнал: Аварийный сигнал обратного чередования фаз
I2>[1]	КомОткл	11/7	*	Сигнал: Команда отключения
I2>[2]	Тревл_	12/0		Сигнал: Аварийный сигнал обратного чередования фаз
I2>[2]	КомОткл	12/1	*	Сигнал: Команда отключения
ИН2	Блк А	12/2		Сигнал: Заблокирован ф.А
ИН2	Блк ф.В	12/3		Сигнал: Заблокирован ф.В
ИН2	Блк ф.С	12/4		Сигнал: Заблокирована ф.С
ИН2	Блк 3I изм	12/5		Сигнал: Блокировка модуля защиты заземления (измеренный ток на землю)
ИН2	3-ф Блк	12/6		Сигнал: Бросок тока обнаружен по крайней мере на одной фазе - команда отключения заблокирована.
КН[1]	Тревл_	12/7		Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения
КН[1]	КомОткл	13/0	*	Сигнал: Команда отключения
КН[2]	Тревл_	13/1		Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения
КН[2]	КомОткл	13/2	*	Сигнал: Команда отключения
КН[3]	Тревл_	13/3		Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения
КН[3]	КомОткл	13/4	*	Сигнал: Команда отключения
КН[4]	Тревл_	13/5		Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения
КН[4]	КомОткл	13/6	*	Сигнал: Команда отключения
VG[1]	Тревл_	13/7		Сигнал: Аварийный сигнал ступени контроля напряжения нулевой последовательности
VG[1]	КомОткл	14/0	*	Сигнал: Команда отключения
VG[2]	Тревл_	14/1		Сигнал: Аварийный сигнал ступени контроля напряжения нулевой последовательности

Список точек на графике

Модуль	Названия Функция	Сдвиг (Положение байта/поло жение бита)	Самоблокировка	Описание
VG[2]	КомОткл	14/2	*	Сигнал: Команда отключения
f[1]	КомОткл	14/3	*	Сигнал: Команда отключения
f[1]	Трев_	14/4		Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты (коллективный сигнал)
f[2]	КомОткл	14/5	*	Сигнал: Команда отключения
f[2]	Трев_	14/6		Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты (коллективный сигнал)
f[3]	КомОткл	14/7	*	Сигнал: Команда отключения
f[3]	Трев_	15/0		Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты (коллективный сигнал)
ВншЗащ[1]	Трев_	15/1		Сигнал: Тревога
ВншЗащ[1]	КомОткл	15/2	*	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[2]	Трев_	15/3		Сигнал: Тревога
ВншЗащ[2]	КомОткл	15/4	*	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[3]	Трев_	15/5		Сигнал: Тревога
ВншЗащ[3]	КомОткл	15/6	*	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[4]	Трев_	15/7		Сигнал: Тревога
ВншЗащ[4]	КомОткл	16/0	*	Сигнал: Команда отключения
УРОВ	Трев_	16/1		Сигнал: Отказ выключателя
КЦУ	Трев_	16/2		Сигнал: Тревога контроля цепей отключения
КТТ	Трев_	16/3		Сигнал: Сигнал тревоги измерительной схемы контроля трансформатора напряжения
U 012[1]	Трев_	16/4		Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности
U 012[1]	КомОткл	16/5	*	Сигнал: Команда отключения
U 012[2]	Трев_	16/6		Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности
U 012[2]	КомОткл	16/7	*	Сигнал: Команда отключения
U 012[3]	Трев_	17/0		Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности

Модуль	Названия Функция	Сдвиг (Положение байта/поло жение бита)	Самоблокировка	Описание
U 012[3]	КомОткл	17/1	*	Сигнал: Команда отключения
U 012[4]	Трев_	17/2		Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности
U 012[4]	КомОткл	17/3	*	Сигнал: Команда отключения
Распределительный щит[1]	СуммОткл	17/4	*	Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена по крайней мере на одной фазе.
Распределительный щит[2]	СуммОткл	17/5	*	Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена по крайней мере на одной фазе.
Распределительный щит[3]	СуммОткл	17/6	*	Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена по крайней мере на одной фазе.
Распределительный щит[4]	СуммОткл	17/7	*	Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена по крайней мере на одной фазе.
Распределительный щит[5]	СуммОткл	18/0	*	Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена по крайней мере на одной фазе.
Распределительный щит[6]	СуммОткл	18/1	*	Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена по крайней мере на одной фазе.
ВнешТемпМасл	Трев_	18/2		Сигнал: Тревога
ВнешТемпМасл	КомОткл	18/3	*	Сигнал: Команда отключения
Внешн_ мгн давл	Трев_	18/4		Сигнал: Тревога
Внешн_ мгн давл	КомОткл	18/5	*	Сигнал: Команда отключения
НаблВнешТемп[1]	Трев_	18/6		Сигнал: Тревога
НаблВнешТемп[1]	КомОткл	18/7	*	Сигнал: Команда отключения
НаблВнешТемп[2]	Трев_	19/0		Сигнал: Тревога
НаблВнешТемп[2]	КомОткл	19/1	*	Сигнал: Команда отключения
НаблВнешТемп[3]	Трев_	19/2		Сигнал: Тревога
НаблВнешТемп[3]	КомОткл	19/3	*	Сигнал: Команда отключения

Модуль	Названия Функция	Сдвиг (Положение байта/поло жение бита)	Самоблокировка	Описание
Id	КомОткл	19/4	*	Сигнал: Команда отключения
IdG[1]	Трев_	19/5		Сигнал: Тревога
IdG[1]	КомОткл	19/6	*	Сигнал: Команда отключения
IdG[2]	Трев_	19/7		Сигнал: Тревога
IdG[2]	КомОткл	20/0	*	Сигнал: Команда отключения
IdGH[1]	Трев_	20/1		Сигнал: Тревога
IdGH[1]	КомОткл	20/2	*	Сигнал: Команда отключения
IdGH[2]	Трев_	20/3		Сигнал: Тревога
IdGH[2]	КомОткл	20/4	*	Сигнал: Команда отключения
IdH	Трев_	20/5		Сигнал: Тревога
IdH	КомОткл	20/6	*	Сигнал: Команда отключения
ЦВх Слот X 1	ЦВх 1	20/7		Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X 1	ЦВх 2	21/0		Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X 1	ЦВх 3	21/1		Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X 1	ЦВх 4	21/2		Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X 1	ЦВх 5	21/3		Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X 1	ЦВх 6	21/4		Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X 1	ЦВх 7	21/5		Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X 1	ЦВх 8	21/6		Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X 5	ЦВх 1	21/7		Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X 5	ЦВх 2	22/0		Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X 5	ЦВх 3	22/1		Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X 5	ЦВх 4	22/2		Сигнал: Цифровой вход

Модуль	Названия Функция	Сдвиг (Положение байта/поло жение бита)	Самоблокировка	Описание
ЦВх Слот X 5	ЦВх 5	22/3		Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X 5	ЦВх 6	22/4		Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X 5	ЦВх 7	22/5		Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X 5	ЦВх 8	22/6		Сигнал: Цифровой вход
РелВых Раз X2	РелВых 1	22/7		Сигнал: Релейный выход
РелВых Раз X2	РелВых 2	23/0		Сигнал: Релейный выход
РелВых Раз X2	РелВых 3	23/1		Сигнал: Релейный выход
РелВых Раз X2	РелВых 4	23/2		Сигнал: Релейный выход
РелВых Раз X2	РелВых 5	23/3		Сигнал: Релейный выход
РелВых Раз X2	РелВых 6	23/4		Сигнал: Релейный выход
ТДС	акт_	23/5		Сигнал: Активный
ТДС	КомОткл	23/6	*	Сигнал: Команда отключения
ТДС	Трев_	23/7		Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС
ЗПЭ[1]	Трев_	24/0		Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности
ЗПЭ[1]	КомОткл	24/1	*	Сигнал: Команда отключения
ЗПЭ[2]	Трев_	24/2		Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности
ЗПЭ[2]	КомОткл	24/3	*	Сигнал: Команда отключения
ЗПЭ[3]	Трев_	24/4		Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности
ЗПЭ[3]	КомОткл	24/5	*	Сигнал: Команда отключения
ЗПЭ[4]	Трев_	24/6		Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности
ЗПЭ[4]	КомОткл	24/7	*	Сигнал: Команда отключения
ЗПЭ[5]	Трев_	25/0		Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности
ЗПЭ[5]	КомОткл	25/1	*	Сигнал: Команда отключения

Список точек на графике

<i>Модуль</i>	<i>Названия Функция</i>	<i>Сдвиг (Положение байта/поло жение бита)</i>	<i>Самоблокировка</i>	<i>Описание</i>
ЗПЭ[6]	Тре́в_	25/2		Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности
ЗПЭ[6]	КомОткл	25/3	*	Сигнал: Команда отключения
КМ[1]	Тре́в_	25/4		Сигнал: Аварийный сигнал коэффициента мощности
КМ[1]	КомОткл	25/5	*	Сигнал: Команда отключения
КМ[2]	Тре́в_	25/6		Сигнал: Аварийный сигнал коэффициента мощности
КМ[2]	КомОткл	25/7	*	Сигнал: Команда отключения
МСХН	обнар_	26/0		Сигнал: Обнаружена холодная нагрузка
ППот	Тре́в_	26/1		Сигнал: Сигнал о падении потенциала
Q->&U<	Тре́в	26/2		Сигнал: Аварийный сигнал защиты от недостаточного напряжения реактивной мощности
УВВ	акт_	26/3		Сигнал: Активный
УВВ	I<	26/4		Сигнал: Ток без нагрузки.
УВВ	включ_	26/5		Сигнал: Модуль ускорения при включении выключателя включен. Этот сигнал может использоваться для изменения настроек токовой отсечки ТО.

Значения измерений

Эти данные берутся из поля входа Profibus. Поле входа пересылается входов от подчиненного устройства к ведущему и в нем содержится информация о состоянии устройства.

<i>Модуль</i>	<i>Названия Функции</i>	<i>Сдвиг (Положение байта)</i>	<i>Формат</i>	<i>Описание</i>
ТТ нейтр	lf.A	28/0	Float IEEE754	Измеренное значение: фазный ток (первичный)
ТТ нейтр	lf.B	32/0	Float IEEE754	Измеренное значение: фазный ток (первичный)
ТТ нейтр	lf.C	36/0	Float IEEE754	Измеренное значение: фазный ток (первичный)
ТТ нейтр	3lo изм	40/0	Float IEEE754	Измеренное значение (измеренное): 3lo (первичный)
Сил ТТ	lf.A	44/0	Float IEEE754	Измеренное значение: фазный ток (первичный)
Сил ТТ	lf.B	48/0	Float IEEE754	Измеренное значение: фазный ток (первичный)
Сил ТТ	lf.C	52/0	Float IEEE754	Измеренное значение: фазный ток (первичный)
Сил ТТ	3lo изм	56/0	Float IEEE754	Измеренное значение (измеренное): 3lo (первичный)
Напр_	UAB	60/0	Float IEEE754	Измеренное значение: Линейное напряжение UAB (первичный)
Напр_	UBC	64/0	Float IEEE754	Измеренное значение: Линейное напряжение (первичный)

Список точек на графике

Модуль	Названия Функции	Сдвиг (Положение байта)	Формат	Описание
Напр_	UCA	68/0	Float IEEE754	Измеренное значение: Линейное напряжение UCA (первичный)
Напр_	VX изм	72/0	Float IEEE754	Измеренное значение (измеренное): VX измеренное (первичный)
СчЭн_	P	76/0	Float IEEE754	Рассчитанное значение: Активная мощность (P- = подведённая активная мощность, P+ = потребленная активная мощность) (первичный)
СчЭн_	Q	80/0	Float IEEE754	Рассчитанное значение: Реактивная мощность (Q- = подведённая реактивная мощность, Q+ = потребленная реактивная мощность) (первичный)
Напр_	f	84/0	Float IEEE754	Измеренное значение: Частота
СчЭн_	cos Φ	88/0	Float IEEE754	Рассчитанное значение: Коэффициент мощности
СчЭн_	Wp+	92/0	Float IEEE754	Положительная активная мощность - это потребленная активная энергия
СчЭн_	Wp-	96/0	Float IEEE754	Отрицательная активная мощность (подведенная энергия)
СчЭн_	Wq+	100/0	Float IEEE754	Положительная реактивная мощность - это потребленная реактивная энергия
СчЭн_	Wq-	104/0	Float IEEE754	Отрицательная реактивная мощность (подведенная энергия)
ТТ нейтр	%(I2/I1)	108/0	Float IEEE754	Рассчитанное значение: I2/I1, последовательность фаз будет учтена автоматически.

Список точек на графике

Модуль	Названия Функции	Сдвиг (Положение байта)	Формат	Описание
Вел-на	Сч_ вр_ работы	112/0	Float IEEE754	Счетчик времени работы защитного устройства

Команды

Эти команды устанавливаются в поле выхода. Эти поля данных пересылаются от ведущего устройства к подчиненному. Подчиненное устройство реагирует только на изменение данных. Например, если состояние бита 2 изменяется с ВЫКЛ (01) на ВКЛ (2).

Модуль	Названия Функция	Сдвиг (Положение байта/положение бита) в поле Выход	Описание
Распределительный щит[1]	Контроль/Полож выключателя	0/0	Контролируйте соответственно положение выключателя (1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ).
Распределительный щит[2]	Контроль/Полож выключателя	0/2	Контролируйте соответственно положение выключателя (1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ).
Распределительный щит[3]	Контроль/Полож выключателя	0/4	Контролируйте соответственно положение выключателя (1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ).
Распределительный щит[4]	Контроль/Полож выключателя	0/6	Контролируйте соответственно положение выключателя (1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ).
Распределительный щит[5]	Контроль/Полож выключателя	1/0	Контролируйте соответственно положение выключателя (1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ).
Распределительный щит[6]	Контроль/Полож выключателя	1/2	Контролируйте соответственно положение выключателя (1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ).
Сис	Подт СД	2/0	Все индикаторы, которые могут подтверждаться, будут подтверждены.
Сис	Подт РелВых	2/2	Все релейные выходы, которые могут подтверждаться, будут подтверждены.
Сис	Подт Сқд	2/4	SCADA будет подтверждена.
ПНП через Scada	ПНП через Scada	3/0	Сигнал: Переключатель набора параметров через SCADA
Команды	SCD Ком 1	4/0	Команда SCADA
Команды	SCD Ком 2	4/2	Команда SCADA
Команды	SCD Ком 3	4/4	Команда SCADA
Команды	SCD Ком 4	4/6	Команда SCADA
Команды	SCD Ком 5	5/0	Команда SCADA

Список точек на графике

Модуль	Названия Функция	Сдвиг (Положение байта/положение бита) в поле Выход	Описание
Команды	SCD Ком 6	5/2	Команда SCADA
Команды	SCD Ком 7	5/4	Команда SCADA
Команды	SCD Ком 8	5/6	Команда SCADA
Команды	SCD Ком 9	6/0	Команда SCADA
Команды	SCD Ком 10	6/2	Команда SCADA
Команды	SCD Ком 11	6/4	Команда SCADA
Команды	SCD Ком 12	6/6	Команда SCADA
Команды	SCD Ком 13	7/0	Команда SCADA
Команды	SCD Ком 14	7/2	Команда SCADA
Команды	SCD Ком 15	7/4	Команда SCADA
Команды	SCD Ком 16	7/6	Команда SCADA

Мы будем очень признательны за ваши комментарии по поводу содержимого наших публикаций.

Присылайте ваши предложения и замечания по адресу: kemp.doc@woodward.com

К письму приложите номер руководства, который приведен на передней странице его обложки.

Компания Woodward Kempen GmbH сохраняет за собой право в любой момент вносить изменения в текст настоящего документа. Информация, предоставленная компанией Woodward Kempen GmbH, считается точной и надежной. Тем не менее, компания Woodward Kempen GmbH не несет ответственности за ее достоверность, за исключением специально оговоренных случаев.

© Woodward Kempen GmbH, все права защищены



Woodward Kempen GmbH

Krefelder Weg 47 xD – 47906 Kempen (Germany/Германия)
а/я 10 07 55 xD – 47884 Kempen (Germany/Германия)
Телефон: +49 (0) 21 52 145 1

Веб-сайт

www.woodward.com

Отдел продаж

Телефон: +49 (0) 21 52 145 216 или 342
Факс: +49 (0) 21 52 145 354
Эл. почта: salesEMEA_PGD@woodward.com

Отдел обслуживания

Телефон: +49 (0) 21 52 145 614
Факс: +49 (0) 21 52 145 455
Эл. почта: supportEMEA_PGD@woodward.com